

# Stos med nitkant



## HSKD 250

Artikelnummer: CG50007

MEDICAL HSK  
RAL 9003 80MY

### TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.



### UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.





#### TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.



#### UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.

