

# Inspektionslucka



## HRIL 500X400 OISOL

Artikelnummer: OA15040

INSPEKTIONSLUCKA

### TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.



### UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.



Hallströms Verkstäder AB | Näldenvägen 23 | SE-835 40 Nälden | SWEDEN | 0640 - 176 00 | [info@hallstroms.se](mailto:info@hallstroms.se) | [www.hallstroms.se](http://www.hallstroms.se)